



AB 508

CHEMWIK SP. Z O.O.

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr: 14 1240 3493 1111 0010 5925 8394
REGON: 341608654
NIP: 9532645251
Nr rejestrowy BDO 000020268
Nr KRS: 0000522387 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 5 440 000,00 zł
Symbol akredytacji AB 508 dotyczy badań chemicznych,
właściwości fizycznych i pobierania próbek wody,
ścieków, osadów ściekowych.

ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - mgr inż. Ryszard Orłowski
ul. Toruńska 324a
85-880 Bydgoszcz
Telefon (52) 365 83 16
Fax (52) 365 83 15
www.chemwik.pl
e-mail: sekretariat@chemwik.pl

W/ 779 /2024

Bydgoszcz, dnia 30.04.2024r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w technologii LED na obiektach Chemwik Sp. z o.o.
oczyszczalnia ścieków „Kapuściska”

Zamawiający, przekazuje wyjaśnienia do wymienionych niżej pytań złożonych przez Wykonawców:

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że na inwestycji znajdują się oprawy ze źródłami HPS-400W? i zamawiający zaakceptuje oprawy LED o strumieniu oprawy powyżej 30000lm co w przybliżeniu jest odpowiednikiem opraw konwencjonalnych o mocy 400W

Odpowiedź 1

Zastosowane oprawy są ze źródłami światła WLS 400W-Z-00, Zamawiający zaakceptuje odpowiednik LED dla zamiennika takiego źródła światła.

Pytanie 2.

Proszę o dopuszczenie oprawy o masie 11kg istniejąca oprawa typu Strada ma masę od 11-13kg w zależności od wykonania

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza masę oprawy 11kg

Pytanie 3.

Proszę o dopuszczenie oprawy o stopniu ochrony IK09

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza oprawy o stopniu ochrony IK09

Pytanie 4.

Proszę o potwierdzenie czy oprawy mają posiadać zasilacz D4i oraz gniazdo Zhaga.

Odpowiedź 4

Nie jest wymagane, aby oprawy posiadały zasilacz D4i oraz gniazdo Zhaga. W związku z powyższym nie muszą posiadać certyfikatu Zhaga D4i

Pytanie 5.

Proszę o dopuszczenie powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekraczać 0.045 m² istniejące oprawy typu Strada mają powierzchnie boczną w zakresie od 0,158-0,163m² w zależności od wykonania

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza powierzchnie boczną korpusu eksponowaną na wiatr dla takich opraw, które będą konieczne do zastosowania zamiennika LED, jednak nie większą niż obecne oprawy typu Strada, czyli w zakresie od 0,158-0,163m²

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza aby ubezpieczenie OC firmy dostarczyć przed podpisaniem umowy? Czy wysokość ubezpieczenia OC 500tys, która jest nie współmiernie wysoka do wartości przedmiotu zamówienia, może być niższa?

Odpowiedź 6

Zgodnie zapisami pkt. 6.8 SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 5.3 SWZ w następującym zakresie:

Było:

5.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności Wykonawca musi posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).**

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Jest:


5.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności Wykonawca musi posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).**

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji

ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem


Prezes Zarządu
CHEMNIK SP. Z O.O.
Ryszard Orłowski

Sprawę prowadzi: Specjalista ds. zamówień nr tel.: 664 033 474

